

H O T Ă R Ă R E A nr.29 din 22.12.2025
privind aprobarea cotei corespunzătoare pierderilor justificate
de starea tehnică a sistemelor de alimentare cu apă exploatare
de operatorul regional Apavil S.A., pentru anul 2024,
pe baza documentației "Bilanțul apei și evaluarea pierderilor pentru
sistemele de alimentare cu apă administrate de Apavil S.A.
pentru anul 2024", elaborată de către S.C. ELSACO ESCO SRL.,
precum și aprobarea Strategiei de management a pierderilor de apă,
care a fost întocmită de Apavil S.A.

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA Vâlcea",
întreținută în ședința din data de 22.12.2025 (a doua convocare), la care participă la vot
13 reprezentanți ai asociațiilor implicați prezenți din totalul de 38 de asociații implicați;

Având în vedere:

- documentația "Bilanțul apei și evaluarea pierderilor pentru sistemele de alimentare cu apă administrate de Apavil S.A. pentru anul 2024", elaborată de către S.C. ELSACO ESCO SRL- auditor energetic autorizat clasa II complex și Strategia de management a pierderilor de apă, întocmită de Apavil S.A., transmise de operatorul regional Apavil S.A. prin adresa nr.33.565 din 26.11.2025;
 - Decizia Consiliului de Administrație al Apavil S.A. nr.83 din 24.11.2025 privind avizarea documentației "Bilanțul apei și evaluarea pierderilor pentru sistemele de alimentare cu apă administrate de Apavil S.A. pentru anul 2024";
 - Decizia Consiliului de Administrație al Apavil S.A. nr.84 din 24.11.2025 privind avizarea Strategiei de management a pierderilor de apă;
 - Situația pierderilor de apă rezultate din Bilanțul apei și evaluarea pierderilor pentru sistemele de alimentare cu apă administrate de Apavil S.A. pentru anul 2024", înregistrată sub nr.565 din 17.12.2025;
 - procesul-verbal al ședinței extraordinare A.G.A. înregistrat sub nr.20 din 22.12.2025;
- În conformitate cu prevederile :
- art. 27 alin.(1) lit.g) și h), art.33 alin.(2) lit.g) și art.36 alin.(6) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006, R, cu modificările și completările ulterioare;
 - Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- art.11 lit.u), art.92 alin.(3), art.93, art.116 și 132 din Regulamentul-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat prin Ordinul Președintelui ANRSC nr.88/2007;

În temeiul art.16 alin.(3) lit.g) și art.19 alin.(3) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA Vâlcea", cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1(1) Se aprobă cota de 34,21% corespunzătoare nivelului pierderilor de apă justificate de starea tehnică a sistemelor de alimentare cu apă administrate de Apavil S.A, pentru anul 2024, potrivit anexei nr.1, pe baza documentației "Bilanțul apei și evaluarea pierderilor pentru sistemele de alimentare cu apă administrate de Apavil S.A. pentru anul 2024", care a fost elaborată de către S.C. ELSACO ESCO SRL- auditor energetic autorizat clasa II complex .

(2) "Bilanțul apei și evaluarea pierderilor pentru sistemele de alimentare cu apă administrate de Apavil S.A. pentru anul 2024" este prevăzut în anexa nr.2.

Art.2 Se aprobă Strategia de management a pierderilor de apă, întocmită de Apavil S.A., prevăzută în anexa nr.3.

Art.3 În termen de 60 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri, pentru pierderea generală de apă (de la captare la utilizator) mai mare de 20%, Apavil S.A. va prezenta Adunării Generale a Asociației spre aprobare:

- programul de investiții pentru reducerea pierderilor de apă, întocmit astfel încât prin planificarea multianuală a investițiilor, pierderile de apă să fie reduse până la nivelul maxim admis de legislația în vigoare;
- țintele de performanță privind reducerea pierderilor de apă.

Art.4(1) Cota corespunzătoare pierderilor de apă justificate de starea tehnică a sistemelor de alimentare cu apă se aprobă anual de către Adunarea Generală a Asociației, pe baza bilanțului apei întocmit de Apavil S.A., pentru fiecare an în care pierderile totale de apă de la captare și până la utilizatori sunt mai mari de 20%.

(2) Bilanțul apei trebuie însoțit în mod obligatoriu de un program de lucrări de reabilitare și de investiții pentru reducerea pierderilor de apă, de strategia controlului pierderilor de apă, precum și de țintele de performanță privind reducerea pierderilor de apă.


Art.5 Anexele nr.1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.6 Directorul Executiv, prin aparatul tehnic, va comunica prezenta hotărâre tuturor membrilor asociați implicați, precum și operatorului regional APAVIL S.A. în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.20 alin.(3) - teza a doua din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA Vâlcea", cu modificările și completările ulterioare, cu 11 voturi "pentru" ale asociaților implicați prezenți la ședință, 1 vot "împotrivă" (reprezentantul de drept al Comunei Galicea) și o abținere (reprezentantul Orașului Băile Govora).

PREȘEDINTE,

Cătălin AVAN



Nume și prenume	Funcție	Semnătura	Data
Întocmit: Ionescu-Stancu Adriana	Secretar de ședință		22.12.2025

Anexa nr.1 la Hotărârea AGA nr.29 din 22.12.2025
Pierderile de apă rezultate din "Bilanțul apei și evaluarea pierderilor
pentru sistemele de alimentare cu apă administrate de Apavil S.A. pentru anul 2024"

Nr. crt	Denumire sisteme locale/zonale	Consum propriu tehnologic		Alte consumuri nefacturate(incendii, consumuri sanitare, consum tehnologic canalizare,etc)		Pierderi fizice		Pierderi comerciale (consum neautorizat, erori masurare, erori prelucrare date, etc)		Volumul total de apa care nu aduce venit	
		mc/an	%	mc/an	%	mc/an	%	mc/an	%	mc/an	%
1	Băbeni	19.085	4,78%	15.825	3,96%	105.183	26,32%	7.560	1,89%	147.653	36,94%
2	Băile Govora - Păușești Otăsău	3.352	1,24%	1.824	0,67%	27.953	10,30%	6.939	2,56%	40.068	14,77%
3	Băile Olănești	23.423	6,57%	19.775	5,55%	80.504	22,58%	6.780	1,90%	130.482	36,60%
4	Bălcești	5.550	3,05%	2.550	1,40%	47.185	25,89%	3.698	2,03%	58.983	32,36%
5	Berislăvești	2.249	3,74%	644	1,07%	19.777	32,85%	1.094	1,82%	23.764	39,48%
6	Sistemul Zonal Brădișor	1.094.979	9,59%	363.199	3,18%	2.168.100	18,99%	223.619	1,96%	3.849.897	33,72%
7	Brezoii	3.425	1,34%	2.483	0,97%	66.803	26,21%	5.305	2,08%	78.016	30,61%
8	Budești	21.228	7,54%	5.817	2,07%	13.013	4,62%	6.349	2,25%	46.407	16,48%
9	Bunești	2.048	2,53%	727	0,90%	5.966	7,37%	2.102	2,60%	10.843	13,40%
10	Cernișoara	3.338	11,37%	296	1,01%	1.869	6,37%	695	2,37%	6.198	21,11%
11	Dragoești	1.661	7,62%	490	2,25%	2.669	12,25%	495	2,27%	5.315	24,38%
12	Drăgășani	89.334	10,03%	27.993	3,14%	219.730	24,66%	31.361	3,52%	368.418	41,34%
13	Frâncesti	2.867	4,25%	523	0,77%	16.256	24,08%	1.394	2,07%	21.040	31,17%
14	Galicea	17.850	13,74%	3.731	2,87%	35.612	27,42%	2.117	1,63%	59.310	45,66%
15	Golesti	4.818	12,60%	431	1,13%	6.008	15,71%	786	2,06%	12.043	31,50%
16	Lăcusteni	4.247	13,01%	702	2,15%	7.517	23,02%	589	1,80%	13.055	39,98%
17	Măldărești - Horezu	13.296	3,68%	310	0,09%	40.696	11,25%	8.955	2,48%	63.257	17,49%
18	N. Bălcescu	3.846	5,37%	293	0,41%	4.157	5,81%	1.844	2,58%	10.140	14,16%

19	Păușești Măglăși	18.936	11,14%	3.975	2,34%	32.240	18,97%	3.344	1,97%	58.495	34,42%
20	Perișani	584	2,51%	67	0,29%	1.107	4,75%	627	2,69%	2.385	10,24%
21	Pietrari	885	0,98%	397	0,44%	9.095	10,09%	2.324	2,58%	12.701	14,09%
22	Prundeni	15.040	8,69%	7.265	4,20%	43.561	25,18%	6.066	3,51%	71.932	41,57%
23	Șirineasa	9.103	9,95%	2.258	2,47%	19.247	21,04%	1.773	1,94%	32.381	35,39%
24	Ștefănești	5.532	6,60%	1.700	2,03%	16.934	20,22%	1.736	2,07%	25.902	30,93%
25	Tomșani	3.648	4,89%	526	0,70%	7.100	9,51%	1.846	2,47%	13.120	17,57%
26	Vaideeni	4.784	4,15%	520	0,45%	13.312	11,54%	2.817	2,44%	21.433	18,58%
27	Valea lui Ștan	287.341	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	287.341	100,00%
28	Vlădești	30.549	12,86%	4.859	2,05%	70.645	29,73%	3.832	1,61%	109.885	46,24%
29	Voineasa	1.119	2,20%	94	0,18%	8.146	16,02%	1.207	2,38%	10.566	20,79%
	Total	1.694.117	10,37%	469.274	2,87%	3.090.385	18,91%	337.254	2,06%	5.591.030	34,21%

Denumire	mc/an	%
Cantitatea totala de apa intrata in sistemele gestionate de APAVIL S.A. 16.344.436,00 100,00%		
1. Apa facturata utilizatorilor 10.753.406,00 65,79%		
2. Apa care nu aduce venit din care: 5.591.030,00 34,21%		
a) Consum nefacturat din care: Consum propriu tehnologic 1.694.117,00 10,37% Alte consumuri 469.274,00 2,87%	2.163.391,00 13,24%	
b) Pierderile de apa din sisteme din care: pierderi comerciale 337.254,00 2,06% pierderi fizice 3.090.385,00 18,91%	3.427.639,00 20,97%	

Pierderile de apă admisibile conform Ordin ANRSC nr.88/2007

maxim 20% după cum urmeaza:

1.pentru o aducțiune să fie sub 5% din cantitatea de apa intrată în sistem (art.93);

2. pierderile de apă în rețea sunt normale dacă sunt sub 15% din cantitatea totală intrată în sistemul de distribuție (art.116 al.1).



Întocmit,
ing.Ștefănescu Doru